

Suoritustasoilmoitus No. DOP1042
9.8.2013

VALMISTAJA:

Abloy Oy
Joensuun tehdas
Wahlforssinkatu 20
FI-80100 Joensuu

Suoritustason pysyvyyden
arviointi ja varmentaminen:
AVCP 1

ILMOITETTU LAITOS:

MPA NRW
Materialprüfungsamt
Nordrhein-Westfalen
ID No: 0432
Marsbruchstraße 186
44287 Dortmund-Aplerbeck
GERMANY

Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittavat jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuusilmoituksissa:

No. **0432-CPD-0124**

TUOTE JA MÄÄRITELMÄT

Palonsulkujärjestelmä:
ABLOY FD440

Kuvaus:

Sähköhydraulinen ovensuljin aukipitolaitteella tai vapaakäyttötoiminnolla (Freeswing)

Käyttötarkoitus:

Osastoivat ovet
Palo-ovet, oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Jos ovea pidetään auki normaali-käytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon sattuessa.

Vetolaite:

työntävä vetolaite
aukipitotoiminto DC199, EN-luokka 3-6
Freeswing toiminto FD499, EN-luokka 3-6

liukuvetolaite

aukipitotoiminto DC194, EN-luokka 3-4
Freeswing toiminto FD494, EN-luokka 3-4

Luokitus			EN1155:1996/ A1:2002 Sähköiset aukipitolaitteet
Käyttöluokka	3	korkean käyttömäärien oviin	
Kulutuskestävyys	8	500 000 sulkeutumiskertaa	
	3-6		
Oven paino	3-4	säädettävä sulkeutumisvoima	
Soveltuvuus palo-oviin	1	soveltuu palo-oviin	
Turvallisuus	1	vain luokka 1 on määritelty	
Korroosionkestävyys	3	hyvä kestävyys (96h)	

Joensuu 9.8.2013

Abloy Oy:n puolesta



Antti Piitulainen
Liiketoimintayksikön johtaja